

6. CAJA DE COMPENSACIÓN COMFENALCO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO			
INDUSTRIA - MUNICIPIO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO TOLIMA COMFENALCO - IBAGÜE	NIT	890700148
PERMISO APROBADO	SI	EXPEDIENTE	15658
RESOLUCIÓN APROBATORIA	RESOLUCIÓN No. 4534 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021		
SECTOR SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 631 DEL 2015	LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS - ARD Y DE LAS AGUAS RESIDUALES (ARD - ARnD) DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO A CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625 Kg/día DBO ₅		
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO	• REJILLA DE CRIBADO DE MATERIAL GRUESO, • POZO DE EQUILIBRIO, • REACTOR DE AIREACIÓN Y PUNTO DE CLORACIÓN, • SEDIMENTADOR, • LECHOS DE SECADO.		
FRECUENCIA DE VERTIMIENTO (Horas al día/30 días al mes)	10	CAUDAL (L/seg)	14

Tabla 1. Información General

Fuente: Grupo de establecimiento de metas de descontaminación.

6.2. DETALLES DEL VERTIMIENTO REALIZADO POR EL USUARIO

No	PUNTO DE VERTIMIENTO	COORDENADA		FUENTE HÍDRICA RECEPTORA	CUENCA HIDROGRÁFICA	SUB-CUENCA
		NORTE	ESTE			
1	PTAR PARQUE CAIKE	4.321989	-75,07663	QUEBRADA LA CHIVERA	COELLO	RIO COELLO

Tabla 2. Ubicación del punto de vertimiento

Fuente: Grupo de establecimiento de metas de descontaminación.

CONCENTRACIONES EN DBO ₅ Y SST			
PARÁMETRO	CONCENTRACIÓN DEL VERTIMIENTO SANEADO, A LA SALIDA DEL SISTEMA: mg/L	LÍMITE PERMISIBLE - Res. 631 del 2015 mg/L	CUMPLE
DBO ₅	45	90	SI
SST	54	90	SI

Tabla 3. Concentraciones (DBO₅ y SST) salida del sistema Vs Resolución 631 de 2015

Fuente: Grupo de establecimiento de metas de descontaminación.

Las concentraciones obtenidas en la salida del sistema de tratamiento se encuentran cumpliendo con las concentraciones máximas establecidas en la Resolución No. 631 del 2015

6.3. META DE CARGA DE CONTAMINANTE VERTIDA POR EL USUARIO

N	LÍNEA BASE (Kg/año)		CARGA CONTAMINANTE PROYECTADA (Kg/año)											
	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST
1	6998,40	8398,08	16.329,6	16.329,6	16.329,6	16.329,6	16.329,6	16.329,6	16.329,6	16.329,6	16.329,6	16.329,6	16.329,6	16.329,6

Tabla 4. Propuesta final de meta de carga de contaminación para el usuario

Fuente: Grupo de establecimiento de metas de descontaminación.

6.4. CONCLUSIONES

- Tras las concentraciones obtenidas a la salida del sistema de tratamiento del usuario se observa que éste se encuentra cumpliendo con las concentraciones máximas estipuladas en la Resolución 631 de 2015.
- El usuario aun con su meta de reducción en 0.00% deberá de garantizar los porcentajes de remoción del sistema de tratamiento de aguas residuales mostrados en la presente ficha resumen, para así seguir dando cumplimiento a la resolución 631 de 2015, a lo cual se le hará el respectivo seguimiento durante el quinquenio 2025-2029.